



Instruks for minirensesanlegg opp til 50 PE for boliger med sesongbruk

Dokument nr.	1063814	
Versjon	01	
Dato	August 2025	
ECN nr.	2233	

Ved Sesongbruk

Ved sesongbruk av minirensesanlegg gjelder kun den kjemiske doseringen (PAX).

Anlegget må alltid være tilkoblet strøm slik at motoren for biomodulen(e) er i gang.

Det er to (2) typer kjemisk dosering som Kingspan bruker i minirensesanlegg:

1. Mengdeproporsjonal dosering

Dette gjelder bl.a. Biodisc BA-BB -Upgraded-

Her trenger du ikke å gjøre noe da anlegget ikke doserer kjemisk fellingsmidler (PAX) før du bruker anlegget

2. Tidsstyrt kjemisk dosering

- a. For kortere periode (under 1-4 uker) så kan du trekke ut doseringsslangen fra den kjemiske beholderen og legge den i en beholder med minst 20 liter vann, slik at den trekker vann istedenfor PAX.

Dette gjelder kun hvis det ikke er fare for frost.

Husk å lese HMS kap. i din Brukermanual før du entrer anlegget og behandler kjemikalier)

- b. For lengre perioder (opp til 8mnd.) må du kontakte din service leverandør, da det vil være behov for å sette den tidsinnstilte telleren til null (0).

Driftstiltak ved lengre perioder uten bruk av tilknyttede boliger

(Gjelder begge typer av kjemisk dosering)

Dersom anlegget ikke mottar belastning i en periode over 8 mnd, er det ikke noe problem at anlegget er i drift.

Dersom anleggseier likevel ønsker å skru av strømmen vil det være behov for slamtømming og vasking/rensing av hele anlegget generelt. I dette tilfellet anbefales det å fjerne motor, gir-boks, pumper, blåser, osv. slik at de kan lagres tørt og frostfritt. Når anlegges skal tas i bruk kontakt Kingspan Service.

Kontakt oss for informasjon: Kingspan servicetelefon: (+47) 22 02 19 20.

Kontaktinformasjon

Norge

Kingspan Water & Energy
Gåserødveien 11 | 3158
Andebu | Norge

Salg:

T: (+47) 33 43 03 50
E: KWE.salg@kingspan.com

Service:

T: (+47) 22 02 19 20
E: va@kingspan.com

kwe.kingspan.com/vmt

Vi er opptatt av å sikre at informasjonen i dette dokumentet er korrekt på tidspunktet for publisering.
©Kingspan og Lion Device er registrerte varemerker for Kingspan Group. Alle rettigheter forbeholdt.
Registrert kontor: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF.

Markedsføring Overholdelse Kode (Gjelder kun)

08/2025_v1_4598

